




Prova di carico delle scale a gancio



Prove di flessione (F = 150kg)

Consegna

Data della prova di carico

Nessuna fessura

Nessuna deformazione permanente

Risultato del controllo

*Nome e firma del responsabile che ha effettuato il controllo*

*Se il controllo sotto carico della scala è negativo, deve essere ritirata dal servizio.*

Osservazioni:
